



Nr. p/k	NOSAUKUMS	IEKĀRTAS TIPS	MĒRA VIENĪBA	SK.	PIEZĪMES
	SM				
1.	SILTUMSŪKNIS AR AUTOMATIKU ~400V, N=4,8-6,0KW	HP20S25W-WEB	KOMPL.	1	„HELIO THERM”
2.	HIG.KARSTĀ ŪDENS TVERTNE 2000 L	HSK 2000	GAB.	2	„GENERSYS”
3.	IZPLEŠANĀS TVERTNE 35 L		GAB.	1	„REFLEX”
4.	IZPLEŠANĀS TVERTNE 50 L		GAB.	1	„REFLEX”
5.	ŪDENS UZPILDES MEZGLS "REFLEX" FILLSET		KOMPL.	1	„REFLEX”
6.	KUPOLVEIDA VENTILIS Ø20		GAB.	2	„REFLEX”
7.	CIRKULĀCIJAS SŪKNIS	STRATOS 40/1-40	GAB.	1	"WILO"
8.	TRĪSVIRZIENU PĀRSLĒGŠANAS VĀRSTS Ø40 AR ELEKTROPIEVADU		KOMPL.	1	"DANFOSS"
9.	DROŠĪBAS VĀRSTS P=8BAR		GAB.	1	
10.	DROŠĪBAS VĀRSTS P=4BAR		GAB.	1	
11.	AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS		GAB.	6	
12.	DUBĻU UZTVĒRĒJS DN50		GAB.	1	"DANFOSS"

Piezīmes

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgļa augstākajos punktos un ūdens izlaidei -zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietojumu, kā arī iegriešanos ēkas esošajos karstā, aukstā ūdens, cirkulācijas un apkures cauruļvados precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.

Projektā minēto firmu izstrādājumus var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums. Cauruļvadi jāizolē ar izolāciju s=30mm.

SIA "I.K.R."	Pasūtītājs: LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE, LIELĀ IELA 14, LIEPĀJA	Pasūtījuma Nr. 2013-08-02		
	Objekts: DIENESTA VĪESNICA LIEPĀJA, GANĪBU IELA 36/48	Mērogs	B/M	Lapas 3
Atbild. proj. vad. M.Konons	SILTUMSŪKŅA PRINCIPIĀLĀ APSAISTES SHĒMA	Stad.	TP	
Izstrādāja P.Bukrejevs		Lapa	SM	2