



LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Reģ. Nr. 3042000219

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 Tālr.: 63423568, 63423510

Fakss: (371) 63424223 e-pasts: liepu@liepu.lv

Liepājā 22.02.2011. Nr. 01-10/35

Uz _____ Nr. _____

Par atbildēm uz jautājumiem

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija sniedz sekojošu skaidrojumu uz Jūsu jautājumiem par iepirkuma „Pieklūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošanu Kūrmājas prospektā 13, Liepājā” ID Nr. LiepU 2011/4 (projekta ieviešana LV 0063) nolikuma specifikācijas precizējumiem:

1. jautājums: Lūdzam precizēt, kā jāaprīko durvis ar piekļuves sistēmu:

- 1 – no ārpuses nolasītājs un nekustīgs rokturis, no iekšpuses nolasītājs un nekustīgs rokturis;
- 2 – no ārpuses nolasītājs un nekustīgs rokturis, no iekšpuses izejas poga un nekustīgs rokturis;

2. jautājums: Tehniskajā specifikācijā nekur nav teikts par durvju furnitūru: durvju slēdzenēm, rokturiem, durvju aizvērējiem, elektromagnētiskajiem sprūdiem.

Vai pareizi saprotam, ka pretendents pašam pēc saviem ieskatiem jāparedz augstākminētās pozīcijas un nepieciešamais daudzums? Kā arī - pretendents pats pēc saviem ieskatiem iekļauj nepieciešamo iekārtu, materiālu, pārējo izmaksu daudzumu?

Atbilde (1., 2.jautājums): Pretendents pēc saviem ieskatiem piedāvā tehnoloģiju un aprīkojuma pozīcijas tā, lai tiktu nodrošināta specifikācijā minēto funkciju izpilde, kā arī iekļauj nepieciešamās iekārtas un materiālus.

3. jautājums: Nolikuma punktā 2.5.1. Durvju atvēršanai/slēgšanai nepieciešama piekļuves kontroles sistēma ar magnētiskajām kartēm un kodiem. Vai to paredzēts realizēt ar vienu iekārtu?

Atbilde: Ar magnētiskajām kartēm tiek nodrošināta piekļuve un izklūšana no telpām, informāciju no kartēm nolasa ar kodu kas tālāk tiek novadīts servera sistēmā. Karšu identifikācijas un datu ievades, analīzes un uzglabāšanas tehnisko risinājumu piedāvā pretendents pēc saviem ieskatiem, kodi tikai identificē personu, piekļuves un izklūšanas laiku.

4. jautājums: Nolikuma punktā 2.5.1. Ēkā jau ir uzstādīta apsardzes sistēma DSC 1832. Jaunierīkotā sistēma jāsaslēdz ar jau ēkā esošo sistēmu.

Vai pareizi saprotam, ka Jūs vēlaties pieslēgt pie esošās apsardzes sistēmas DSC 1832 jaunierīkojamo piekļuves sistēmu?

Atbilde: Jā, Pasūtītājs vēlas saslēgt esošo apsardzes sistēmu ar jaunierīkojamo, bet ja tas tehniski nav iespējams, tad Pretendents var piedāvāt atsevišķu apsardzes sistēmu minētā nolikuma prasībām un funkciju izpildei.

5. jautājums: Tā kā esošo sistēmu DSC 1832 tehniski nav iespējams saslēgt ar piekļuves sistēmām, vai ir atļauts piedāvāt atsevišķu piekļuves sistēmu, kura pildīs visas pārējās prasības, izņemot saslēgšanu ar esošo apsardzes sistēmu DSC 1832

Atbilde: Lai nodrošinātu savienojamību un funkcionalitāti, var izveidot saslēgšanas starposma iekārtu saslēgšanai ar sistēmu DSC 1832, vai arī skat. 4.jautājuma atbildi.

6. jautājums: Kāda operētājsistēma ir uzstādīta datorā, ar kura palīdzību Jūs plānojat pieslēgties piekļuves, video sistēmām?

Atbilde: Tiks izmantots serveris ar operētājsistēmu Linux, atbilstoši nolikuma specifikācijā norādītajam. Papildus datori netiek izmantoti.

7. jautājums: Lūdzam paskaidrot nolikuma punktu 2.5.3. Kādā veidā Jūs paredzat kontrolēt tehnikas pārvietošanu telpās un tās iznešanu ārpus tām?

Atbilde: Pretendents piedāvā savu tehnisko risinājumu un nepieciešamo iekārtu specifikāciju atbilstoši nolikuma punkta 2.5.3. funkciju nodrošināšanai.

8. jautājums: Nolikumā punktā 2.5.6. piedāvājumā jānorāda informācija par piegādāto iekārtu/sistēmas uzstādīšanu, izpildes termiņu, garantijas laiku, apkopi, LiepU darbinieku apmācību piecām personām (detalizēts apraksts un izmaksas), kā arī informācija par iekārtu turpmāko ekspluatāciju un apkalpošanas izmaksām pēc garantijas termiņa beigām.

9. jautājums: Kāpēc apkalpošanas izmaksas pēc garantijas termiņa beigām ir iekļautas kopējā finanšu piedāvājumā? Sekojoši, kopējā finanšu piedāvājuma summa nebūs objektīva. Vai tiek pieļauta iespēja norādīt apkalpošanas izmaksas pēc garantijas termiņa beigām atsevišķi?

Atbilde (8., 9.jautājums): Kopējā piedāvājuma summa sastāvēs no iekārtu piegādes un uzstādīšanas, personāla apmācības un apkalpošanas izmaksām. **Sistēmas apkalpošanas izmaksas pēc garantijas termiņa beigām būtu vēlams neiekļaut kopējā finanšu piedāvājumā un uzrādīt atsevišķi.**

Rektora p.i.



I.Ozola