1.ST. TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	Nr. invent. lietā	TELPU NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
	4	IEEJAS HALLE	250,8
	44	GAITENIS	56,1
	48	GAITENIS	58,8
121	29	GARDEROBE	97,6
130	39	AUDITORIJA	43,4
140	50	AUDITORIJA	121,7
	1	VĒJTVERIS	7,0
		KOPĀ	635,4

121
97.6m2

130
43.4m2

(44)
56.1m2

(4)
250.8m2

(48)
58.8m2

140
121.7m2

AS-17

AS-18-1
AAS-18
AS-18

AS-19-1
AAS-19
AS-19

AS-20
AAS-20
AS-20-1

0,450

0,225

1:8

1:12

1400

1100

3450

2100

1200

375.0

1500

375.0

1500

2700

"Izeja"
±0,000

APZĪMĒJUMI:

- SS-16 – grupu sadalne (nr.p.k.)
- – slēdzis (z.a.)
- – slēdzis (z.a.), hermētisks
- – slēdzis (z.a.), grupu
- – pārslēdzis (z.a.)
- – slēdzis (z.a.), grupu, hermētisks
- – spiedpoga ar gaismas indikāciju
- – el. izvads

- – esošā lustra
- – Teres Edge, 4x36W, Fagerhult, 285lpp
- – OMS Classic ASN T5 PAR MAT-V 2x54W, v.a.
- – Teres Edge, 3x24W, Fagerhult, 285lpp
- – pie sienas stiprināms gaismeklis I Chalchi, 1x26W, 300x150mm, Martini,376lpp
- – 269DRV, 1x28w, z.a., Trilux, 305lpp.

- – Aragon 254, 2x54w, v.a., Trilux, 339lpp.
- – Pleiad Compact G2 205, ar stiklu, 1x26w, z.a., IP 54
- v.a. – Pleiad SLD 245, ar stiklu, 1x26w, v.a., IP 54
- – Ten Line Beta, 2x54w, iekārta, Fagerhult, 72.lpp.
- – Fovea II, 2x54w, iekārta, Fagerhult, 471pp.
- 200W – pie sienas stiprināms gaismeklis I Chalchi, 1x200W, 300x150mm, Martini,376lpp

Pasūtītājs: SIA "TURSONS"

SIA "A.Ābeles inženieru birojs"
Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana
Rīgas iela 21–52,Jecava,Bauskas raj.,LV–3913
Tālr.: 26336758
e–pasts: armands.abele@inbox.lv

Būvpr. dajas vad. A.Ābele

2011.g. 25. aprīlis

Projekta nosaukums:
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA (vides pieejamības nodrošināšana)
Lielā ielā 14, Liepājā. Elektroapgāde.

Rasējums:
1. stāva plāns.
El. apgaismojums.

Nr:	01–03– 11
Stadija:	T.P.
Lapas Nr.	4
Marka:	EL

Mērogs: 1:100